

福井県産業廃棄物処理公社の最終処分場に係る維持管理状況の情報

(1) 敷地境界線における騒音の測定に関する事項

		令和7年度											基準値	
		令和7年								令和8年				
	測定日	4月17日	5月20日											
	結果が得られた日	4月17日	5月20日										基準値	法規制・協定
昼	dB(A)	58	61										65	〃

(2) 敷地境界線における悪臭の測定に関する事項 (2地点)

		令和7年度				基準値	
		測定日	4月25日				
		結果が得られた日	5月12日			基準値	法規制・協定
測定項目	測定点	No.1	No.2				
アンモニア	ppm	<0.1	<0.1			2	協定
メチルメルカプタン	ppm	<0.001	<0.001			0.004	〃
硫化水素	ppm	<0.001	<0.001			0.06	〃
硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001			0.05	〃
二硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001			0.03	〃
トリメチルアミン	ppm	<0.001	<0.001			0.02	〃
アセトアルデヒド	ppm	0.011	0.004			0.1	〃
スチレン	ppm	<0.01	<0.01			0.8	〃
ノルマル酪酸	ppm	<0.0005	<0.0005			0.002	〃
ノルマル吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005			0.002	〃
イソ吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005			0.004	〃

(3) 放流水（下水放流）の水質測定に関する事項

測 定 項 目	採取日 結果が得られた日	令和7年度											令和8年			基準値	
		令和7年															
		4月17日 4月30日	4月17日 5月13日	5月20日 5月27日													基準値
温度	℃	16.5		20.0												<45	下水道法
水素イオン濃度	－	7.4		8.0												5.1～8.9	〃
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.4		5.8												<600	協定
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	12.0		13.0												<600	下水道法
浮遊物質量	mg/L	4		3												<600	〃
窒素含有量	mg/L	29.0		28.0												－	－
N-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L			<0.5												－	－
N-ヘキサン抽出物含有量(鉱油類)	mg/L	<0.5														5	下水道法
N-ヘキサン抽出物含有量(油脂類)	mg/L	<0.5														30	〃
よう素消費量	mg/L	10														<220	〃
銅含有量	mg/L	<0.1														3	〃
亜鉛含有量	mg/L	<0.1														2	〃
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.2														10	〃
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.3														10	〃
クロム含有量	mg/L	<0.02														2	〃
フェノール類	mg/L	<0.05														5	〃
ふっ素及びその化合物	mg/L	1.6														15	〃
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003														0.03	〃
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01														0.1	〃
六価クロム化合物	mg/L	<0.02														0.2	〃
砒素及びその化合物	mg/L	<0.01														0.1	〃
総水銀	mg/L	<0.0005														0.005	〃
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出														検出されないこと	〃
シアン化合物	mg/L	<0.1														1	〃
有機燐化合物	mg/L	<0.1														1	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005														0.003	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.005														3	〃
トリクロロエチレン	mg/L	<0.005														0.1	〃
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.005														0.1	〃
ジクロロメタン	mg/L	<0.005														0.2	〃
四塩化炭素	mg/L	<0.002														0.02	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004														0.04	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.005														1	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.005														0.4	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.005														0.06	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002														0.02	〃
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05														0.5	〃
チウラム	mg/L	<0.006														0.06	〃
シマジン	mg/L	<0.003														0.03	〃
チオベンカルブ	mg/L	<0.02														0.2	〃
ベンゼン	mg/L	<0.005														0.1	〃
セレン及びその化合物	mg/L	<0.01														0.1	〃
ほう素及びその化合物	mg/L	3.8														230	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0													10	〃